



RED DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. LEGENDA

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | sector de incendios | | local de riesgo | | origen de evacuación | | estabilidad de puerta |
| | origen de evacuación | | salida de edificio | | estabilidad de puerta | | estabilidad de puerta |

INDICA LA RESISTENCIA MÍNIMA AL FUEGO EXIGIBLE A LAS PAREDES, TECHO Y PUERTAS QUE DELIMITAN SECTORES DE INCENDIO, según Tabla 1.2 y 2.2 de la Sección SI1 de DB-SI del CTE.

EXTINTOR DE EFICACIA 21A-113B DE 6 Kg. POLVO POLIVALENTE

CARTEL FOTOLUMINISCENTE según UNE 23033-1 y UNE 23035-1,2,4:2003

LUMINARIA PARA ALUMBRADO EN CASO DE EMERGENCIA