


NIVEL SUPERIOR



NIVEL INFERIOR

## INSTALACIONES

SÍMBOLO	APLICACION
	CUANDO EXISTE UNO EN LA
	ALCANCE DE EXTINTOR EN SUPERFICIE INTERNA
	ALCANCE DE EXTINTOR EN SUPERFICIE EXTERNA
	EXTINTOR TIPO PULVERIZANTE 12 KG.
	EXTINTOR CO2 8 KG.
	EXTINTOR CO2 3 KG.
	LUMINARIA EMERGENCIA 300 lm
	LUMINARIA EMERGENCIA 300 lm
	(SINTESE FOTOLUMINISCENTES DE COLORES)
	LUMINARIA EMERGENCIA 300 lm
	(ALTO FOTOLUMINISCENTES DE COLORES)
	SEÑAL DE EMERGENCIA



PROYECTO DE INSTALACIÓN  
ELECTRICA DE PLANTA DE  
ADEREZO DE ACETUNAS

Ubicación: LA PUEBLA DE OZUNA, SEÑAL

Proyectante: COOPERATIVA AGRICOLA "SAN JOSE", S.C.A.

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

El Ingeniero Técnico Inicial

MARIA HORRIGIO COBANO

Escala:

1 : 100

Fecha:

SEPTIEMBRE - 2006