


- La seccion del conductor de salida de pica, sera como minimo 35 mmf. Cu.
- La seccion de los conductores de union de baculos o columnas y centro de mando, desde la soldadura de derivacion, estara de acuerdo con ITC -BT 018.
- Se instalara una pica al final de cada circuito y en el centro de mando.



PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PLANTA DE ADEREZO DE ACEITUNA

Localidad: LA PUEBLA DE CAZALLA

SEVILLA

Propietario: COOPERATIVA AGRICOLA "SAN JOSE". S.C.A.

Plano n°:

8

PUESTA A TIERRA NAVE

Escala:

S / E

El Ingeniero Técnico Industrial
MARÍA HORMIGO COBANO

Fecha:

SEPTIEMBRE - 2.006