

SA1	Taller
SA2	Almacen M.P
SA3	Laboratorio
SA4	Almacen P.F.
SA5	Despacho y Almcen despacho
SA6	Aseo Masc. y Aseo Femen
SA10	Alumbrado Emergencia.

SF1	Trituradora
SF2	Horno
SF3	Tomas monofásicas Taller
SF4	Tomas monofásicas Almacen M.P
SF5	Tomas monofásicas Laboratorio
SF6	Tomas monofásicas Almacen P.F.
SF7	Tomas monofásicas Aseos
SF8	Tomas monofásicas Despacho
SF9	Toma trifasica Taller

Circuito	SF1	SF2	SF3	SF4	SF6	SF9	SA1	SA2	SA3	SA4	SA5	SA6	SA6
Potencia	120000	19000	1000	1000	1000	1500	1680	420	477	420	400	300	300
Tensión	400	400	230	230	230	400	230	230	230	230	230	230	230
intensidad	25,47	40,33	5,12	6,39	6,39	3,18	8,12	2,03	2,3	2,03	1,93	1,45	0,61

SF5	SF7	SF8
3000	2000	2000
230	230	230
32	18,5	18,5

Titulación:	Ingeniero Técnico Industrial
Escala:	
Cotas:	
Nombre:	Álvaro
Apellidos:	Polo Peñalosa
Fecha:	Junio 2013

Título Proyecto:
Planta Piloto de Activación de Carbón

Título Plano:
Esquema unifilar

PFC_01_08