




**LEYENDA**

	CABLE DE PAT COBRE DESNUDO RECOCIDO A 35mm² DE SECCION NOMINAL CUERDA CIRCULAR CON UN MAXIMO DE 7 ALAMBRES
	TOMA DE TIERRA DE EQUIPO MOVIL
	CAJA PUENTE REGISTRO TIERRA
	PICA 2m
	SOLDADURA ALUMINOTERMICA




**TOMA DE TIERRA DE 4 PICAS**

**PLANTA**



**SECCION A-B**



NOTA: LOS POZOS Y ZANJAS SERAN EXCAVADOS EN TERRENO NATURAL Y NO DEBERAN SER FORRADOS CON NINGUNA CLASE DE MATERIAL

REV	FECHA	COMENTARIO

PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO SITA EN CARRETERA SE - 710 OSUNA- LANTEJUELA P.K 1.5 OSUNA SEVILLA	FECHA JULIO 2014
	ESCALA 1/200
	DETALLE DIN A-2
TITULO INSTALACION ELECTRICA RED DE TIERRAS	Nº PLANO 13