


DETALLE DE APOYOS



DETALLE DE PROFUNDIDADES MINIMAS

CUADRO DE DEPOSITOS

Nº TANQUE	PRODUCTO	CAPACIDAD (LT.)	Nº ISLETA
1	DIESEL GOA	30.000	A,B & C
2	ECOSUPER 97	20.000	A,B & C
3	S/P 98	20.000	A,B & C
4	S/P 95	30.000	A,B & C

LEYENDA

- TUBERIAS DE ASPIRACION 2" (DN-50)
- TUBERIA DE CARGA COMBUSTIBLE 4" (DN-100)
- TUBERIA RECUPERACION DE GASES 3" (DN-60)
- TUBERIA DE VENTILACION 2" (DN-50)
- TUBERIA RECUPERACION DE GASES 2"

REV	FECHA	COMENTARIO
PROYECTO DE ESTACIÓN DE SERVICIO SITA EN CARRETERA SE - 710 OSUNA- LANTEJUELA P.K 1.5 OSUNA SEVILLA		
TITULO		INSTALACIÓN MECÁNICA.- PLANTA Y DETALLES
FECHA		JULIO 2014
ESCALA		1/200
DETALLE		DIN A-2
Nº PLANO		7.0