


ARQUETA DE TOMA DE TIERRA

- ESPECIFICACIONES DE TOMA DE TIERRA**
- 1.-LINEA DE TIERRA.
 - 2.-HORMIGÓN H-20 10 CM ESPESOR.
 - 3.-FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 12 CM RECOCIDO CON MOTERO M-40 .
 - 4.-PUENTE DE COMPROBACIÓN.
 - 5.-TUBO DE PVC.
 - 6.-TAPA DE HORMIGÓN.
 - 7.-LINEA DE TIERRA Y CONEXIÓN CON PICA CABLE DE COBRE DE 35 mm² DE SECCIÓN.
 - 8.-ELECTRODO CONSTITUIDO POR TUBO DE ACERO CORROADO $\phi 14$ mm.
 - 9.-CIEMENTACIÓN.

DETALLE DE PICA



Notas: –Todos los conductores irán aislados mediante XLPE
–En la zona de oficinas los conductores irán aislados bajo tubo empotrado
–En la zona de fabricación los conductores irán sobre bandeja perforada
o en conductores aislados en tubo en montaje superficial