



- Y Toma de corriente doble Shucko 16 A. bajo suelo técnico.
- Y Toma de corriente CETAC bipolar 32 A.+T bajo suelo técnico.
- Y Toma de corriente CETAC bipolar 16 A.+T bajo suelo técnico.
- Y Toma de corriente doble Shucko 16 A. en caja sobre suelo técnico.

	Fecha	Nombre	Peticionario :	
Dibujado	Junlo-07	Gerardo Fernández	EUCOSEM, S.L.	
Comprob.	Junlo-07	Gerardo Fernández		
Escala : 1:50	Adecuación de instalaciones para sala CPD			Gerardo Fernández Martí Ingeniero Técnico Industrial
Unidad :	Fuerza C.P.D.			
				Plano nº 8