



LEYENDA DETECCIÓN	
	PULSADOR DE BLOQUE DE EXTINCIÓN
	PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCIÓN
	SIRENA DE ALARMA
	CARTEL DE "EXTINCIÓN DISPARADA"
	CENTRAL DE INCENDIOS
	TUBOS DETECCIÓN ASD

LEYENDA EXTINCIÓN	
	CILINDRO DE FE-15
	DIFUSOR EN AMBIENTE
	DIFUSOR EN FALSO SUELO
	TUBERIA ASTM AMBIENTE
	TUBERIA ASTM OCULTA FALSO SUELO
	EXTINTOR CO2

	Fecha	Nombre	Peticionario :	
Dibujado	Junio-07	Gerardo Fernández	EUCOSEM, S.L.	
Comprob.	Junio-07	Gerardo Fernández		
Escala :  1:50	Adecuación de instalaciones para sala CPD			Gerardo Fernández Martí <i>Ingeniero Técnico Industrial</i>
Unidad :	Contraincendios C.P.D.			
				Plano nº 13