

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TAREAS

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AL TRÓMEL DE UNA PLANTA DE RSU

Información de referencia.			Actividad de mantenimiento utilizando el árbol lógico del RCM.	Acción de mantenimiento a ejecutar.	Frecuencia de actuación.					
F	FF	MF			Mensual.	Bimensual.	Trimestral.	Semestral.	Anual.	Bianual.
1	A	1	Tarea a condición.	Comprobar que la altura del limitador de salida de la tolva se encuentre entre 55 y 70 cm de altura desde su posición de altura mínima.						
1	B	4	Tarea a condición.	Comprobar que las correas de transmisión de potencia se encuentren en correcto estado de funcionalidad.						
1	B	6	Tarea a condición.	Comprobar que la profundidad de los surcos del recubrimiento de goma del tambor de cabeza sea superior a 1,2mm.						
1	B	7	Tarea de reacondicionamiento cíclico.	Tensar la banda transportadora.						

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TAREAS

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AL TRÓMEL DE UNA PLANTA DE RSU

Información de referencia.			Actividad de mantenimiento utilizando el árbol lógico del RCM.	Acción de mantenimiento a ejecutar.	Frecuencia de actuación.					
F	FF	MF			Mensual.	Bimensual.	Trimestral.	Semestral.	Anual.	Bianual.
1	B	16	Tarea de sustitución cíclica.	Sustituir el aceite lubricante de la caja reductora.						
1	B	25	Tarea a condición.	Comprobar visualmente que la superficie del acoplamiento carezca de grietas y/o perforaciones.						
1	B	26	Tarea de sustitución cíclica.	Sustituir la polea motriz de accionamiento de la cinta transportadora.						
1	B	27	Tarea de sustitución cíclica.	Sustituir la polea conducida de accionamiento de la cinta transportadora.						
1	B	28	Tarea a condición.	Comprobar visualmente el nivel de desgaste de las correas de transmisión de potencia.						

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TAREAS
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AL TRÓMEL DE UNA PLANTA DE RSU

Información de referencia.			Actividad de mantenimiento utilizando el árbol lógico del RCM.	Acción de mantenimiento a ejecutar.	Frecuencia de actuación.					
F	FF	MF			Mensual.	Bimensual.	Trimestral.	Semestral.	Anual.	Bianual.
1	B	29	Tarea a condición.	Comprobar visualmente el estado de degradación de las correas de transmisión de potencia.						
1	B	34	Tarea de reacondicionamiento cíclico.	Limpiar y lubricar rodamientos de soporte de las estaciones autocentrantes.						
4	A	7								
1	B	35	Tarea de sustitución cíclica.	Sustitución de los rodamientos de soporte de las estaciones autocentrantes.						
1	B	36	Tarea de sustitución cíclica.	Sustitución de los rodillos guía.						

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TAREAS

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AL TRÓMEL DE UNA PLANTA DE RSU

Información de referencia.			Actividad de mantenimiento utilizando el árbol lógico del RCM.	Acción de mantenimiento a ejecutar.	Frecuencia de actuación.					
F	FF	MF			Mensual.	Bimensual.	Trimestral.	Semestral.	Anual.	Bianual.
1	B	37	Tarea a condición.	Inspección visual de los soportes de las estaciones de rodillos comprobando la ausencia de cualquier tipo de imperfecciones en su estructura.						
1	B	38	Tarea a condición.	Inspección visual de la banda transportadora comprobando la ausencia de roturas parciales.						
4	A	4								
1	D	1	Tarea de reacondicionamiento cíclico.	Ajuste de la posición de la bandeja de salida.						
1	D	2	Tarea a condición.	Inspección visual de la bandeja de salida comprobando la ausencia de daños superficiales que debiliten la estructura.						

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TAREAS

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AL TRÓMEL DE UNA PLANTA DE RSU

Información de referencia.			Actividad de mantenimiento utilizando el árbol lógico del RCM.	Acción de mantenimiento a ejecutar.	Frecuencia de actuación.					
F	FF	MF			Mensual.	Bimensual.	Trimestral.	Semestral.	Anual.	Bianual.
2	A	1	Tarea a condición.	Inspección visual de la tolva de entrada de residuos comprobando la ausencia de corrosión.						
3	A	1	Tarea a condición.	Inspección visual de los baberos de goma de los encauzadores comprobando la alineación correcta respecto a la banda transportadora.						
3	A	2	Tarea a condición.	Inspección visual de los encauzadores metálicos comprobando la alineación correcta respecto a la banda transportadora.						
4	A	1	Tarea a condición.	Inspección visual de los baberos de goma de los encauzadores comprobando que sus cogidas se encuentren en correctas condiciones.						

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TAREAS
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AL TRÓMEL DE UNA PLANTA DE RSU

Información de referencia.			Actividad de mantenimiento utilizando el árbol lógico del RCM.	Acción de mantenimiento a ejecutar.	Frecuencia de actuación.					
F	FF	MF			Mensual.	Bimensual.	Trimestral.	Semestral.	Anual.	Bianual.
4	A	2	Tarea a condición.	Inspección visual de los encauzadores metálicos comprobando el correcto estado de sus soportes.						
5	A	1	Tarea a condición.	Inspección visual de la instalación del cable, comprobando que no se encuentra bloqueado.						
5	A	2	Tarea de búsqueda de fallos.	Accionar todos los interruptores de parada de emergencia individualmente comprobando el correcto funcionamiento de cada uno de ellos.						
5	C	1								