



LEYENDA CONTRA INCENDIOS

- EXTINTOR DE 6 KG. DE POLVO SECO ABC 21A-B-C
- EXTINTOR DE 2 KG. DE CO₂
- DETECTOR OPTICO DE HUMOS
- PULSADOR DE ALARMA
- APARATO AUTONOMO DE ENERGIA 100 LUMENES, LINE 80.350-93
- SIRENA DE ALARMA DE INCENDIOS
- CENTRAL DE INCENDIOS

- LINEAS ELECTRICAS
- BANDEJA ELECTRICA

LAS COTAS HACEN REFERENCIA AL APARTADO 7.4.3 DEL PROYECTO DIMENSIONES DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

ALTURA DE COLOCACION DE DISPOSITIVOS

PULSADORES: situados a 1,5 metros del suelo
 DETECTORES: situados en el falso techo, 3 metros del suelo
 EXTINTORES: el borde inferior del extintor estará situado a 1,7 metros del suelo como máximo

NOMBRE DEL PROYECTO FIN DE CARRERA
 INSTALACIONES EN EDIFICIO EN CALLE TARRAGONA, SEVILLA

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
 PLANO : NUMERO Y NOMBRE
 05.20 Dotación contra incendios PRIMERA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
 ESCALA: ULTIMA FECHA DE REVISION: 26/05/15
 REDACTOR: Raúl Moreno Fernández