



LEYENDA CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR DE 4 Kg DE POLVO SECO ABC 221A-113B

EXTINTOR DE 2 Kg DE CO

DETECTOR OPTICO DE HUMOS

PULSADOR DE ALARMA

APARATO AUTOMATO DE EMERGENCIA 4W 120 LUMENES, UAC 20.000-93

SIRENA DE ALARMA DE INCENDIOS

CENTRAL DE INCENDIOS

- 1 CUARTO INSTALACIONES
- 2 DISTRIBUIDOR

ALTURA DE COLOCACION DE DISPOSITIVOS

PULSADORES: situados a 1,5 metros del suelo

DETECTORES: situados en el falso techo, a 3 metros del suelo

EXTINTORES: el borde inferior del extintor estará situado a 1,7 metros del suelo como máximo

NOMBRE DEL PROYECTO FIN DE CARRERA		
INSTALACIONES EN EDIFICIO EN CALLE TARRAGONA, SEVILLA		
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR	PLANO : NUMERO Y NOMBRE	
	05.30 Dotación contra incendios ATICO	
UNIVERSIDAD DE SEVILLA	ESCALA:	ULTIMA FECHA DE REVISION: 26/05/15
	REDACTOR: Raúl Moreno Fernández	