



SECTORES DE INCENDIO

S1: 360.38 m ²	S8: 3794.07 m ²
S2: 504.69 m ²	S9: 1220.29 m ²
S3: 2603.97 m ²	S10: 1042.94 m ²
S4: 3773.94 m ²	S11: 1040.20 m ²
S5: 266.63 m ²	S12: 1029.89 m ²
S6: 1581.80 m ²	S13: 841.10 m ²
S7: 3849.67 m ²	S14: 963.60 m ²

- LOCALES DE RIESGO ESPECIAL
- LRE 1_ COCINA DE CAFETERÍA: RIESGO BAJO
 - LRE 2_ VESTUARIO CENTRAL PARA AULARIO: RIESGO BAJO
 - LRE 3_ GRUPO ELECTRÓGENO: RIESGO BAJO
 - LRE 4_ LOCAL PARA TELECO
 - LRE 5_ CALDERAS PARA ACS

- LRE 6_ ALMACÉN DE CAFETERÍA Y DE MANTENIMIENTO: RIESGO BAJO
- LRE 7_ ALMACÉN DE VESTUARIO Y DECORADO: RIESGO MEDIO
- LRE 8_ CUARTO DE ELECTRICIDAD: RIESGO BAJO
- LRE 9_ CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: RIESGO BAJO

SECTOR 1 NOMBRE DEL SECTOR

LOCAL DE RIESGO ESPECIAL

- VI VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA
- SE SALIDA DE EDIFICIO
- SP SALIDA DE PLANTA
- ORIGEN DE EVACUACIÓN
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- CAMBIO DE PLANTA EN EL RECORRIDO DE EVACUACIÓN