



RED DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. LEYENDA

	sector de incendio		local de riesgo		origen de evacuación		EI 50-02
	EXTINTOR DE EFICACIA 21A-113B DE 6 Kg. POLVO POLIVALENTE		salida de edificio		estabilidad de puerta		
	CARTEL FOTOLUMINISCENTE según UNE 23033-1 y UNE 23035-1,2,4:2003						
	LUMINARIA PARA ALUMBRADO EN CASO DE EMERGENCIA						

INDICA LA RESISTENCIA MÍNIMA AL FUEGO EXIGIBLE A LAS PAREDES, TECHO Y PUERTAS QUE DELIMITAN SECTORES DE INCENDIO, según Tabla 1.2 y 2.2 de la Sección S11 de DB-SI del CTE.