


# CUADRO GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

Cuadros	Potencia estimada (W/m2)	Superficie (m2)	Potencia Requerida (W)
Módulo 1	Base cálculo M2	-	46.330
Módulo 2	Anexo de cálculo	-	46.330
Módulo 3	Base cálculo M2	-	46.330
Módulo 4	Base cálculo M2	-	46.330
Módulo 5	Base cálculo M2	-	46.330
Garaje 1 (S1)	20 (ITC-BT-10)	5706.89	114.100
Garaje 2 (S2)	20 (ITC-BT-10)	4316.60	86.330
<b>TOTAL</b>			<b>432.080 W</b>

# DETALLE DE GRUPO ELECTRÓGENO



CONEXIÓN CON CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Cuadro General de Mando y Protección

