


LEYENDA DE ABASTECIMIENTO				
CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO EXISTENTE POLIETILENO Ø200	CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO NUEVA EJECUCIÓN PARA REFUERZO DE RED EXISTENTE, FUNDICIÓN DUCTIL Ø200	⊗	VALVULA DE CORTE SEGÚN MODELO ALABARRESA
CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO EXISTENTE FUNDICIÓN DUCTIL Ø250	-----	CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO NUEVA EJECUCIÓN POLIETILENO PE-100 DE 11Mpa, de presión de trabajo BANDA AZUL Ø120mm.	→	ARQUETAS DE ACOMETIDAS ACOMETIDAS POLIETILENO
CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO EXISTENTE FUNDICIÓN DUCTIL Ø250	⌚	CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE	●	TAPÓN POLIETILENO ALTA DENSIDAD



Estudio de Red de Abastecimiento de Agua en Urbanización

Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla

PLANO:

RED DE ABASTECIMIENTO

LOCALIZACIÓN: CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES. Unidad de Ejecución 8 (SEVILLA)



ALUMNO

EDUARDO MORENO TERNERO

TUTOR:

AMALIA SANTANA HIDALGO

DEPARTAMENTO:

Ing. Energética y Mecánica de Fluidos

ESCALA:

1/450

PLANO N.º

05

CONVOCATORIA:

DICIEMBRE-2007

REV. N.º

0